

HYGIENE-KONFORMITÄTSPRÜFUNG

(Kurzfassung)

**Exhausto-Lüftungsgeräte der Baureihe VEX 300
(VEX 320-1, VEX 300-2, VEX 330-1, VEX 330-2)**

Gegenstand der Prüfung

Im Auftrag der Fa. **EXHAUSTO A/S, Odensevej 76, DK-5550 Langeskov** wurde überprüft, inwieweit die Hygieneanforderungen der **VDI 6022, Blatt 1 (04/06)**, der **VDI 3803 (10/02)**, der **ÖNORM H 6021 (09/2003)** und der **SWKI VA104-01 (04/06)** sowie der **DIN EN 13779 (05/05)** von den Lüftungsgeräten der Baureihe VEX 300 (VEX 320-1, VEX 300-2, VEX 330-1, VEX 330-2) eingehalten werden. Zur Erstellung des vorliegenden Gutachtens wurden am 10.04.2006 Mustergeräte der o.g. Baureihen im Werk der Fa. EXHAUSTO mit den in Kap. 2.1 der Langfassung zu diesem Prüfbericht aufgeführten Komponenten besichtigt sowie verschiedene Datenblätter, technische Dokumentationen und Prüfberichte (vgl. Gutachten Langfassung, Kap. 2) ausgewertet.

Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Prüfung des o.g. Gerätemusters sowie die Sichtung der zur Verfügung gestellten Unterlagen und prüfbaren Belege ergaben, dass die Hygieneanforderungen der o.g. Regelwerke von den Lüftungsgeräten der geprüften Baureihe eingehalten werden (vgl. Gutachten Langfassung).

Die Übereinstimmung der überprüften EXHAUSTO-Lüftungsgeräte der Baureihe VEX 300 mit den Hygieneanforderungen der o.g. Regelwerke wird daher bestätigt.

Gültig bis: 3 Jahre (06.2007 – 05.2010)



Registriernummer: HKP/DK/0056-2/5/EXH/0607/0510/MZ

Gutachter: Dr.-Ing. M. Möritz

Berlin, den 01.06.2007